

## الحاقیه شماره ۲ مناقصه عمومی سرمایه گذاری در پروژه های احداث ۱۷۵۰ مگاوات

### نیروگاه بادی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)

#### مناقصه سرمایه گذاری شماره ۱۴۰۲/۶

به استحضار میرساند پیرو الحاقیه شماره ۱ بدینوسیله موارد ذیل به اسناد مناقصه الحاق می گردد. شایان ذکر است الحاقیه های شماره ۱ و ۲ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و مناقصه گران موظفند یک نسخه از آن را مهر و امضاء مجاز و تعهدآور نموده و در پاکت "ب" پیشنهادی قرار دهند. بدیهی است در صورت اصلاح مفاد قرارداد یا شرایط مناقصه در الحاقیه های ماقبل، مفاد آخرین الحاقیه ملاک عمل خواهد بود.

➤ اصلاح در پیوست ۴ قرارداد (تعهدات و الزامات فنی قرارداد) و در بخش ۴-۱- با عنوان تعهدات فنی نیروگاه، مورد ذیل اضافه می گردد :

- ۴-۱-۳۲- در حاشیه داخلی زمین معرفی شده مناقصه برای هر ساختمان یک فاصله به عنوان حریم ایمنی در نظر گرفته می شود که سرمایه گذار حق نصب توربین در این فضا را ندارد. حریم ایمنی مد نظر معادل مجموع ارتفاع هاب و طول یک پره می باشد. لذا "فروشنده" موظف است در زمان طراحی و دوره ساخت نیروگاه، توربین ها را به گونه ای جانمایی و نصب نماید که حداقل به اندازه مجموع ارتفاع هاب و طول یک پره توربین بادی، از مرزهای زمین ساختمان معرفی شده در مناقصه، فاصله و حریم ایمنی در نظر بگیرد.

➤ تغییر در سناریو اتصال ساختمانهای موضوع مناقصه :

- سناریو اتصال ساختمانها به شرح جدول پیوست تدقیق شد.